



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6

tel/fax 81 8552096, Pogotowie wod-kan 994

NIP 714-000-20-20 REGON 060317799

Bank PEKAO S.A. I O/Lubartów 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017

www.pgk.lub.pl

pgk@pgk.lub.pl

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000295810

Wysokość kapitału zakładowego 14 346 800,00 zł

Nr BDO 000001962

L.dz. DWK/400/24/37/ 1377

/2022

Lubartów, 12-04-2022r.

STENA Recycling Sp. z o.o.

ul. Grójecka 208

02-390 Warszawa

NIP 527-23-46-985

tel. 661-972-989

601-883-730

Warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego.

W odpowiedzi na zlecenie z dnia 07.04.2022r. w sprawie określenia warunków technicznych dostawy wody do posesji przy drodze gminnej (działka o numerze ewidencyjnym 434/1) dz. nr 380/3, 378/2, 375/5, 374/5, 373/4, 372/4 i 392 obręb Annobór Kolonia; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie informuje, że zapewnia dostawę wody do posesji j. w.

W celu wykonania włączenia do sieci wodociągowej niezbędna jest dokumentacja techniczna, którą należy opracować w oparciu o poniższe warunki techniczne:

I. PROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZA

Przyłącze wodociągowe zaprojektować na podstawie n/w pkt. 1-10.

- 1. Wodę doprowadzić w nawiązaniu do przewodu wodociągowego z PE DN225 zlokalizowanego w drodze gminnej 434/1 po jego wybudowaniu.**
- 2. Włączenie przyłącza do wodociągu wykonać za pomocą trójnika lub opaski do nawiercania z zasuwą kołnierzową wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, której położenie na trwale oznakować za pomocą tabliczki informacyjnej z pomiarami.**
- 3. Włączenie przyłącza wykonać przed węzłem hydrantowym H5.**
- 4. Hydrant ten może służyć do zabezpieczenia na zewnętrzne cele ppoż. projektowanego obiektu.**
- 5. Przyłącze wykonać z rur wodociągowych PE100 SDR17 - 1 MPa.**
- 6. Na całej trasie przyłącza należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną nad przewodem, pozwalającym na lokalizację przyłącza przy pomocy urządzeń do wykrywania rur i kabli.**
- 7. Wodomierz na czas budowy zainstalować w typowej studni wodomierzowej zlokalizowanej na działce.**
- 8. W budynku przewidzieć wydzielone pomieszczenie z przeznaczeniem na docelowe zamontowanie wodomierza zgodnie z normą PN-91/M-54910 na typowej konsoli z**

zaworami odcinającymi grzybkowymi prostymi przed i za wodomierzem oraz zaworem zwrotnym antyskażeniowym. Pomieszczenie wodomierza powinno być wyposażone we wpust podłogowy.

- 9. Przejście pod drogą wykonać w rurze ochronnej zakończonej na działce Inwestora.**
- 10. Wszystkie skrzyżowania, kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Na podstawie wyżej podanych warunków opracować projekt budowlany, który należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie.

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Przedsiębiorstwo informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty w Lubartowie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przyłącza.

W przypadku lokalizacji przyłącza wodociągowego w działce nie należącej do Inwestora należy uzyskać zgodę na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami użytkowania drogi i na zajęcie pasa drogowego na realizację inwestycji od właściciela działki.

II. WYKONAWSTWO

1. Podstawą do wykonania przyłącza jest uzgodniony projekt techniczny oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. Obowiązek ten spoczywa na Inwestorze.
2. Przyłącze mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego typu robót, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia i nadzoru robót instalacyjnych.
3. O planowanym terminie rozpoczęcia budowy przyłącza, podmiot ubiegający się o przyłączenie zawiadamia Przedsiębiorstwo na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem robót.
4. Przed połączeniem z siecią wykonane przyłącze zgłosić do odbioru w PGK Sp. z o.o. tel.: 81 855 25 20
5. Po wykonaniu przyłącza podmiot ubiegający się o przyłączenie zgłasza przyłącza do odbioru technicznego. Odbiór techniczny jest potwierdzany protokołem odbioru końcowego.
6. Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze technicznym przyłącza dokonany przez przedstawiciela naszego zakładu, należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, którą Inwestor winien dostarczyć do PGK Lubartów.
7. Wykonanie odbioru technicznego i inwentaryzacji powykonawczej jest podstawą do zawarcia umowy na dostawę wody. Uruchomienie przyłącza i dostawa wody rozpocznie się w terminie nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy i zamontowania wodomierza głównego.

Warunki techniczne ustalone niniejszym pismem ważne są do dnia 12.04.2023 r.

Uwaga!

1. **PGK Lubartów ma prawo odmówić przyłączenia do sieci gdy przyłącze zostało wykonane bez zgody Przedsiębiorstwa lub niezgodnie z projektem technicznym i wydanymi warunkami technicznymi.**
2. **Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.**

(„Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz. U. Nr 72, poz. 747 Art. 28 ust.1

Sprawę prowadzi: : Paweł Białokoz tel. 81-855-25-20 w 33

Otrzymują:

Adresat

a/a

PREZES ZARZĄDU

Mr. Zygmunt Osiak

